



KLASA: 340-09/23-02/07
URBROJ: 2140-35-02/3-23-10
Pregrada, 05.05.2023.

**Radnik d.d.
Ulica kralja Tomislava 45
Križevci**

PREDMET: **Izvođenje radova izgradnje zamjenskog
potpornog zida koji se nalazi kod crkve sv.
Nikole biskupa u naselju Hrašćina uz
županijsku cestu Ž2171,
– obavijest o obustavi radova - dostavlja se –**

Poštovani,

dana 05.05.2023. izdali smo Vam Suglasnost (KLASA: 340-09/23-02/07, URBROJ: 2140-35-02/1-23-9) na izvođenje radova izgradnje zamjenskog potpornog zida, odnosno izrade kamene obloge navedenog potpornog zida ispred već izведенog AB potpornog zida po posebnom i naknadnom ugovoru kojeg ste sklopili s investitorom Bjelovarsko-križevačkom biskupijom, Trg Eugena Kvaternika 5, Bjelovar. Navedeni zid nalazi se kod crkve sv. Nikole biskupa u Hrašćini na k.č.br. 1, k.o. Hrašćina uz županijsku cestu Ž2171 (Trgovišće (D24) - Hrašćina – Gornjaki – Breznički Hum).

Međutim, obilaskom županijskih i lokalnih cesta službene osobe ove Uprave uočeno je da je izvedeni potporni AB zid na najbližem dijelu udaljen samo 0,6 m od ruba asfaltog kolnika gore navedene županijske ceste.

S obzirom da imate u planu izvođenje kamene obloge navedenog potpornog zida u debljini 0,5 m (između AB zida i kolnika županijske ceste) gore navedena suglasnost se stavlja izvan snage do rješavanja ovog pitanja jer bi izvedba takve obloge promijenila zatečeno stanje i ugrozila sigurnost prometa na navedenoj županijskoj cesti. Žakonom je propisano da županijska cesta treba imati bankinu pokraj asfaltog kolnika.

Naime, gore navedenom suglasnošću te ranije izdanim suglasnostima ove Uprave određeno je da novi potporni zid ne smije biti bliži cesti od postojećeg zida koji se ruši te da između asfaltog kolnika i novog zida također treba ostati travnata bankina i zeleni pojas kao što je sada. U našoj bazi cestovnih podataka evidentirano je da je razmak „starog“ potpornog zida od ruba asfaltog kolnika 0,5 m, a u tehničkoj dokumentaciji (poprečni presjek 2-2) koju ste nam priložili uz Vaš zahtjev ta udaljenost je 0,46 m.

Iz opisanog razloga se gore navedena suglasnost stavlja izvan snage na temelju članka 57., stavaka 4. i 5. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) te Vam se nalaže obustava predmetnih radova. Također Vas pozivamo na očitovanje i dopunu tehničke dokumentaciju u tekstualnom i grafičkom obliku kojom ćete prikazati u posebnim poprečnim presjecima debljine AB zida i kamene obloge zida te razmake istih od ruba asfaltog kolnika navedene županijske ceste.

Nakon toga ćemo razmotriti izdavanje suglasnosti za nastavak Vaših radova.

Ravnatelj
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.
(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

O tom obavijest :

1. Policijska uprava Krapinsko-zagorska,
2. HM – Projekt j.d.o.o., Donje Križevčine 102, Križevci,
3. Općina Hrašćina Trgovišće,
4. Pismohrana, ovdje.

